

Қорытынды

Шардара қаласы

28 қазан 2015 жыл,

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Шардара ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері өртке қарсы қызмет аға лейтенанты А.Атанбеков, «Э.Д.строй» ЖШС директоры Б.Рыскулов және «Э.Д.строй» ЖШС бас инженері Щавлев В.Н. 2015 жылдың 21-ші қазан күнгі №725 санды өтініш хатының негізінде Шардара ауданы, Достық ауылы М.Ауезов көшесі №24 мекен жайында орналасқан 140 орындық балабақшасының ғимаратындағы күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты мемлекеттік қабылдау комиссия құрамында, аталған ғимараттың өрт қауіпсіздік жағдайына жоспардан тыс өрт-техникалық тексеру жүргіздік.

ҚР Үкіметі 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы мен бекітілген тех регламенті, ҚРҰ 09.10.2014 жылғы №1077 «ӨҚЕ» өрт қауіпсіздігі қағидаларымен өрт-техникалық тексеріс жүргізу нәтижесі бойынша келесі нормалар мен өрт қауіпсіздігі ережесі жағдайы

Тексеру барысында анықталды:

- ғимарат шатырының ағаш конструкциясы өртке төзімді сұйық затпен өңделен;
- ғимаратта жобаға сай автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғылары орнатылған;
- авриялық кіру-шығу жолдары қаралған;
- ғимарат жобада қаралған алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген;
- ғимаратта ішкі өрт су көздері, жобада қарастырылмаған.

Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде Шардара ауданы Достық ауылы М.Ауезов көшесі №24 мекен жайында орналасқан ғимаратының күрделі жөндеу барысында қаралған өрт қауіпсіздік шаралары толық қамды атқарылған.

Тексеру нәтижесімен таныстық
қорытынды 2-даңада түзілді

Шардара ауданы ТЖБ аға инженері
өртке қарсы қызмет аға лейтенанты

 А.Атанбеков

«Э.Д.строй» ЖШС директоры

 Б.Рыскулов

«Э.Д.строй» ЖШС бас инженері

 Щавлев В.Н.